

Szadek, 27.10.2022

W związku z ogłoszeniem zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: "Modernizacja i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Sieradzkiej w Szadek" oraz pytaniami do zapytania:

Pytanie 1

Proszę o dookreślenie požądanej klasy oświetleniowej (I-III).

Odp.

Zamawiający wymaga oświetlenia na poziomie klasy II.

Pyt. 2

Czy Zamawiający zaakceptuje temperaturę barwową opraw rzędu 4000 K, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Odp.

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pyt. 3

Czy planowany przez Zamawiającego zakup czterech słupów oświetleniowych ma pokryć całkowite zapotrzebowanie, tj. czy istniejąca infrastruktura stadionowa zawiera już określoną ilość słupów – jeśli tak, proszę określić tę ilość.

Odp.

Zamawiający planuje w przyszłości rozbudować infrastrukturę sportową.

Pyt. 4

Czy Zamawiający dysponuje danymi nt. nośności słupów oświetleniowych? Ze wstępnych szacunków wynika, że nie jest możliwe oświetlenie obiektu wg drugiej klasy oświetleniowej przy założeniu montażu czterech słupów o wys. 12 m (konieczność instalacji co najmniej 40 opraw oświetleniowych).

Odp.

Zamawiający nie posiada takich danych.

Pyt.5

Czy Zamawiający bierze pod uwagę możliwość zakupu czterech DODATKOWYCH słupów oświetleniowych bądź obniżenie klasy oświetleniowej?

Odp.

Zamawiający ma zamiar w przyszłości dokupić dodatkowe słupy oświetleniowe w celu dostosowania boiska do klasy oświetleniowej.

W związku z powyższym termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 04.11.2022 (piątek) do godziny 10⁰⁰.